

BEPROEVINGSRAPPORT



Rapportnummer 15.01210

Datum beproeving 3 februari 2016

Datum rapport 11 mei 2016

Aanvrager **Aliplast Belgium NV/SA**
Waaslandlaan 15
9160 Lokeren
België

bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00
F +31 (0)88 244 01 01
E info@skgikob.nl
I www.skgikob.nl

Omvang rapport Dit rapport bestaat uit 19 pagina's (inclusief bijlagen)



Betreft Bepaling van de:
Inbraakwerendheid volgens EN 1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015
van een aluminium, naar binnendraaiende vouwwand met de afmeting B x H: 2320 x 2620 mm vervaardigd uit het profielsysteem: panorama

Typeaanduiding Vouwwand

Laboranten J.G. van de Wetering B. Roelofs J. van Heerewaarden (i.o.)

Technisch Manager ir. J.T. Boersma

Conclusie De vouwwand van Aliplast Belgium NV/SA
levert prestaties m.b.t.:
Inbraakwerendheid volgens EN 1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015

RC 2