

Opdrachtgever Aliplast Belgium NV/SA
Waaslandlaan 15
B-9160 Lokeren
België

Datum 12-07-2019

SKG-IKOB nr. 19.00272

Voor opname in SKG-IKOB KOMO attest Grondslag SKG.0060.0294.
SKG-rapport 99.138 met SKG conformiteitsverklaring 15.00277 uit het SKG-IKOB KOMO-attest SKG.0060.0294.

Betreft 3-vlaks aluminium schuifpui met middenschuivend deel, uit het Aliplast Ultraglide en VG500 profielsysteem.

Klasse Inbraakwerendheid **NEN 5096:2012+A1:2015 / EN 1627:2011 Klasse 2 (RC2)**

bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00
F +31 (0)88 244 01 01
E info@skgikob.nl
I www.skgikob.nl

SKG-IKOB heeft vastgesteld dat, in aanvulling op de grondslag, de volgende varianten dezelfde inbraakwerendheidsklasse kunnen behalen:

3-vlaks schuifpuien: *Uit het Ultraglide of VG500 profielsysteem met volgende opbouw:*

Ultraglide systeem, waarbij het middengedeelte als schuifvleugel is uitgevoerd en in sluitprofiel UG032 sluit.

Montage sluitprofiel UG032: gemonteerd op de stijl van het zijlicht met schroeven Ø4,2 mm door 2 profielwanden op h.o.h. max. 300 mm.

Montage sluitlijst: schroeven Ø4,8x25 mm tot in alu kokerprofiel 30x20x3 mm

VG 500 systeem, waarbij het middengedeelte als schuifvleugel is uitgevoerd en in sluitprofiel VG632 sluit.

Montage sluitprofiel VG632: gemonteerd op de stijl van het zijlicht met schroeven Ø4,2 mm door 2 profielwanden op h.o.h. max. 300 mm

Montage sluitlijst: Ø4,8x25 mm door schroefkanaal tot in de achterliggende aluminium strip van 3 mm.

Dit is van toepassing mits het gevelement voor de overige detailleringen is uitgevoerd als getest en beschreven in de genoemde grondslag.

Onderbouwing Geen directe aanval op de middensluiting mogelijk, doordat schuifvleugel achter zijlicht (i.p.v. ernaast) in de sluiting valt.

Omvang Bepalingen 5 bladzijden
De conformiteit is vastgesteld op basis van een detailbeoordeling / een vergelijking met de geteste systemen.

Deze conformiteitsuitspraak wordt verleend om te worden opgenomen in een SKG-IKOB KOMO-attest en heeft derhalve een geldigheid van 6 maanden. Zoals overeen gekomen, zal deze verklaring worden opgenomen in het KOMO-attest SKG.0060.0294.

Nadrukkelijk dient te worden opgemerkt dat deze conformiteitsuitspraak een eenmalige beoordeling van het beschreven product betreft.



Als een conformiteitsuitspraak is opgenomen in een SKG-IKOB KOMO-attest, wordt de geldigheid en aansluiting met wet- en regelgeving bij norm- en/of productwijzigingen bewaakt.

SKG-IKOB Certificatie BV, Geldermalsen






dr. ir. A. van Beek
Technisch Manager

3-vlaks VG500 systeem met midden-schuivend deel: Verticaal doorsnede



3-vlaks VG500 systeem: horizontaal doorsnede met montage sluitlijst op opzetprofiel VG632



Bewijzing SI OPTPLAAT-VG642-VG520N
 Ø4.8x25 mm door schroefkanaal tot in de
 achterliggende aluminium strip van 3 mm. (12x)

