

LABORATORIUMVERSLAG KUNSTSTOF HOEKEN

Testopstelling :



Gebruikte drukbank : laboratorium skg-ikob

Kalibratie geldig tot : 03-07-2024

Keuringsgegevens:

Type keuring: Certificatie-onderzoek

Certificaathouder:

Lokatie:

Datum monstername: 03-02-2021

Rapportnummer : 2157

Profielgegevens :

Profielsysteem : Schuco
Profielcertificaatnummer : 21445
Profielnummer: 9491
Minimale breuksterkte (F-min) volgens certificaat : 5190 N.

Resultaten dynamische hoekbeproeving

De dynamische hoekbeproeving is uitgevoerd volgens NEN 3664 (aanvullingsblad) en heeft de volgende resultaten opgeleverd:

| Machine/Kopnummer | Spiegel temperatuur | Resultaat | Omschrijving van de scheur of breuk |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 1 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 2 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 3 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 4 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 1 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 2 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 3 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 4 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 1 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 2 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 1 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 2 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 3 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 4 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 1 | onbekend | Geen scheur of breuk | |
| 2 | onbekend | Geen scheur of breuk | |

Verklaring van de code van het resultaat :

V : Voldoende

O : Onvoldoende

Algemene opmerking/toelichting :

10 dubbel hvl (1 tot10)

10 enkel hvl (11 tot 20)

Naam laborant/keurmeester :Arthur van Schie

Datum beproeving: 03-03-2021



Paraaf: